РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-NL.ПБ06.В.00647 (номер сертификата соответствия) ТР 0661008 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Belden Wire & Cable B.V. Адрес: Edisonstraat 9, P.O. Box 9, 5900 AA Venlo, Нидерланды. Телефон +31 77 3878 555, факс +31 77 3878 488.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Belden Wire & Cable B.V. Адрес: Edisonstraat 9, P.O. Box 9, 5900 AA Venlo, Нидерланды. Телефон +31 77 3878 555, факс +31 77 3878 488.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", 109428, г.Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Кабели управления, марки: 9860NH, 7701NH, 7702NH, 7703NH, 7704NH. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 35 0000

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) путем выполнения требований ГОСТ Р 53315-2009: ПРГП 3 – по ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-2005 (категория С); ПКА 1 – по ГОСТ Р МЭК 60754-1-99, ГОСТ Р МЭК 60754-2-99; ПД 1 – по ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005, ПТПМ 2 - по ГОСТ 12.1.044-89*.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 95 с/к-2011 от 26.12.2011 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010; № С279-ТР от 20.12.2011 г. Испытательный центр пожарной безопасности «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», рег. № ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г., акт о результатах анализа состояния производства № 0511 стр/э/оп от 19.05.2011 ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.12.2011 по 26.12.2016

М.П.

Закрытое Акционерное Общество "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость" Орган по сертификации ТР.ПБ.RU.ПБ06 Для сертификатов

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) А. В. Ржанковский

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО