

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-NL.ПБ06.В.00649
(номер сертификата соответствия)

ТР 0661010
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Belden Wire & Cable B.V. Адрес: Edisonstraat 9, P.O. Box 9, 5900 AA Venlo, Нидерланды.
(наименование и место- Телефон +31 77 3878 555, факс +31 77 3878 488.
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Belden Wire & Cable B.V. Адрес: Edisonstraat 9, P.O. Box 9, 5900 AA Venlo,
(наименование и место- Нидерланды, Телефон +31 77 3878 555, факс +31 77 3878 488.
нахождение изготовителя
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84.
выдавшего сертификат соответствия)
ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной

деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ

Кабели аудио-видео, марки: 7731АНН, 7784АНН,
7785АНН, 7804ЕСН, BE46923, BE46925, BE4693х (х -
любая цифра от 0 до 9), BE46959, PRG11C2, H126D03,
70064СН, 70065СН, 70066СН. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
35 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА пожарной безопасности (Федеральный закон
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от 22.07.2008 N 123-ФЗ) путем выполнения

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

требований ГОСТ Р 53315-2009: ПРПП 3 – по
ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-2005 (категория С);

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544

ПКА 1 – по ГОСТ Р МЭК 60754-1-99, ГОСТ Р МЭК 60754-2-99; ПД 1 – по ГОСТ Р
МЭК 61034-2-2005, ПТПМ 2 - по ГОСТ 12.1.044-89*.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протоколы испытаний: № 95 с/к-2011 от 26.12.2011 г. ИЦ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", рег. №
ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010, №№ С279-ТР, С280-ТР, С281-ТР от 20.12.2011 г. Испытательный центр
пожарной безопасности «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», рег. № ТРПБ.RU.ИН12 от
25.08.2010 г., акт о результатах анализа состояния производства № 0511 стр/э/оп от 19.05.2011 ОС
"Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на
сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.12.2011 по 26.12.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский