

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ49.В.00218
(номер сертификата соответствия)

ТР 0643219
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ HELUKABEL GmbH.

(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: Dieselstrasse 8-12, D-71282 Hemmingen/Stuttgart, Germany.
Телефон +49 7150 9209133, факс +49 7150 9209-5133.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ HELUKABEL GmbH.

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Dieselstrasse 8-12, D-71282 Hemmingen/Stuttgart, Germany
(заводы см.приложение № 0099746).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ электрооборудования ООО "Элмаш".

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29
Тел. (495)7812587, ф. (495)7812588. ОГРН: 1026300001771. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ49 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Кабели силовые гибкие, торговой марки
ПРОДУКЦИЯ HELUKABEL, марок см. приложение № 0099745.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
35 4400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА пожарной безопасности (Федеральный
(**ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ**) закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) (см.приложение № 0099747)

код ТН ВЭД России
8544 49 950 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ протокол испытаний ИЛ КП ООО ЦИКП "Волга-тест" (ТРПБ.
(**ИСПЫТАНИЯ**) И **ИЗМЕРЕНИЯ** RU.ИН83) № 4-П от 13.01.2012г.


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ акт анализа состояния производства

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))


№ ПБ-54/2011 от 16.12.2011г.
ОСЭ ООО "ЭЛМАШ" (рег. № ТРПБ.RU.ПБ49).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.02.2012 по 27.02.2017

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 Д.А. Дружинин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 Р.Ю. Аминев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.ПБ49.В.00218

(обязательная сертификация)

ТР 0099745

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
35 4400 8544 49 950 0	Кабели силовые гибкие, торговой марки HELUKABEL, марок JZ-500 HMH, OZ-500 HMH, JZ-500 HMH-C, OZ-500 HMH-C, HELUTHERM 145, HELUTHERM 145 MULTI, HELUTHERM 145 MULTI-C, MEGAFLEX 500, MEGAFLEX 500-C, JB-500 HMH, JB-500 HMH-C, JZ-600 HMH, OZ-600 HMH, JZ-600 HMH-C, OZ-600 HMH-C, HELUWIND WK 125, HELUWIND WK 135-Torsion, HELUWIND WK 135 D-EMV Torsion, HELUWIND WK THERMFLEX 145, RD-H(S)H	Серийный выпуск по документации изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Д.А.Дружинин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Р.Ю.Аминов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.ПБ49.В.00218

(обязательная сертификация)

ТР 0099746

(учетный номер бланка)

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
завод Helukabel GmbH	Neuseser Weg 11, Windsbach, 91575, Germany
завод VOKA GmbH	Breitscheidstrasse 122, Plauen, 08525, Germany



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Д.А.Дружинин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициала, фамилия

Р.Ю.Аминев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.ПБ49.В.00218

(обязательная сертификация)

ТР 0099747

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 12.2.007,14-75	Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности. (Постановление Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10.09.1975г. № 2368);	пункт 2
ГОСТ Р 53315-2009 изменение № 1	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний. (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.02.2009г. № 91-ст);	пункт 5.3. – предел распространения горения кабеля при групповой прокладке – ПРГП 3 категория С
ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-2005	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория С. (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.12.2005г. № 365-ст);	в целом



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Д.А.Дружинин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Р.Ю.Аминев