

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-ES.ПБ68.В.00916  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373060  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** "Grupo General Cable Sistemas, S.L.". Адрес: Casanova, 150 – 08036, Barcelona, Spain,  
(наименование и место нахождения заявителя) Испания. Телефон +34 93 227 97 00, факс +34 93 227 97 30.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "Grupo General Cable Sistemas, S.L.". Адрес: Casanova, 150 – 08036, Barcelona, Spain,  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Испания. Телефон +34 93 227 97 00, факс +34 93 227 97 30.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес:  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4.  
Фактический адрес: 125315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 15, эт. 6А, оф. 628, 633/3, тел. 8(495)380-39-47. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 19.04.2013г. Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Кабель силовой не распространяющий горение на  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) напряжении 0,6/1 кВ с медными изолированными  
проводниками класса 5, количеством жил от 1 до 5,  
сечением от 1,5 кв.мм до 630 кв.мм, с изоляцией из сшитого полиэтилена XLPE, с  
внешней оболочкой из ПВХ, марки ENERGY RV-K FOC, выпускаемый по  
технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях  
пожарной безопасности (Федеральный закон  
№123-ФЗ от 22.07.2008, с изменениями  
№117-ФЗ от 10.07.2012), в соответствии с  
ГОСТ 53315-2009 с Изменением №1, пункт

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) 5.2. Предел распространения горения одиночного кабеля - ПРГО 1, по ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011.

код ОК 005 (ОКП)  
35 2100

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
8544 49 300 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № ППБ-1506/09-2013 от  
03.09.2013 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания",  
рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 31.10.2011, адрес: 125319, Москва г, Аэропортовская 1-я ул, дом 6, корпус 6, оф. 1-4.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) (ISO 9001:2008), № СДС.НПС.ES.001.ОС.04.00020 от 10.06.2013 г.,  
выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НПС.001.ОС.04.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 14.11.2013 по 13.11.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

*[Signature]*  
Р.З.Кокоев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

*[Signature]*  
Д.Г. Туаев